

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, vật tư vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị
- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14^h00 ngày 14 tháng 07 năm 2025 đến trước 17^h00 ngày 23 tháng 07 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Mô tả công việc	Mã Hiệu	Xuất xứ	Đơn vị	Số Lượng
I	Lắp đặt Thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại Phòng máy chủ của Phòng Công nghệ thông tin				
1	HFC-227ea CYLINDER (67.5L/45kg) Bình chữa cháy thép đúc loại 67.5L, áp lực làm việc 42bar. Mỗi bình được nạp 45kg khí HFC-227ea, bao gồm van đầu bình (Khí HFC-227ea đạt chứng nhận UL và FM).	FS227-CYL-68	L&P Vina/ Việt Nam	Bình	1
2	Needle Valve Van kích hoạt bằng khí và bằng tay (Dùng cho bình 67,5L).	F1-25-003	L&P/ Korea	Cái	1
3	PRESSURE GAUGE 42BAR Đồng hồ áp lực 42bar, kèm tiếp điểm giám sát	F227-PG-01	L&P/ Korea	Cái	1
4	FLEXIBLE HOSE (40A) Ống cao áp 40A, kèm van 1 chiều và khớp nối (Dùng cho bình 40L, 68L và 82.5L).	F1-25-004-01	L&P/ Korea	Cái	1

5	RELIEF VALVE 8A Van giảm áp an toàn 8A	F1-25-008	L&P/ Korea	Cái	1
6	SAFETY VALVE 20A Van an toàn 20A	F1-25-009	L&P/ Korea	Cái	1
7	CHECK VALVE 8A Van 1 chiều 8A	F1-25-010	L&P/ Korea	Cái	1
8	ACTUATING DEVICE (1L/0.65kg) Bộ van điện từ kích hoạt bao gồm: - Vỏ hộp; - Bình khí CO2 loại 1L/0.65kg; - Van điện từ 24VDC; - Công tắc áp lực.	F1-25-006	L&P/ Korea	Cái	1
9	Discharge Nozzle 360° (25A) Đầu phun xả khí loại 360° 25A, kèm miếng khoan giảm áp.	F1-25-007-F25	L&P/ Korea	Cái	2
10	Discharge Lamp Bảng cảnh báo cắm vào	DS-DLX21	Dongshin/ Korea	Cái	1
11	Discharge Lamp Bảng cảnh báo xả khí. Di Tàn Khẩn Cấp	DS-DLX21	Dongshin/ Korea	Cái	1
12	Cylinder Strap Type 40Ltr, 67.5Ltr, 82.5Ltr, 140Ltr, 180Ltr, 220Ltr and 230Ltr. Đai giữ bình khí loại 40Ltr, 67.5Ltr, 82.5Ltr, 140Ltr, 180Ltr, 220Ltr và 230Ltr (Mỗi bình cần 02 chiếc).		Việt Nam	Cái	2
13	Nhân công lắp đặt thiện và kiểm định		Việt Nam	Trộn gói	1
I	Lắp đặt Thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại Phòng máy chủ của Phòng Công nghệ thông tin				

2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Quý III năm 2025

3. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển và cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Các Nhà cung cấp, Công ty tại VN;
- Lưu: HCQT(1).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Luyến